



CITTA' DI CARBONIA

(Provincia del Sud Sardegna)

Comune di Carbonia

Prot. n. 43462 del 05 AGO, 2022

I COMMISSIONE CONSILIARE

(Affari Istituzionali, Affari Generali, Personale, Polizia Locale, Cultura, Sport, Politiche Giovanili, Turismo)

Seduta del 14/07/2022 Ora Inizio 08.00 Ora chiusura 08,45

Il giorno 14/07/2022, alle ore 08.00 si è riunita la I Commissione presso Sala Torre per discutere il seguente ordine del giorno:

- **Sopralluogo Monte Sirai**
- **Varie ed eventuali**

Componenti della Commissione:

	FIRMA	Ora ingresso - Ora uscita
Cadoni Alessia	<u><i>alessia cada</i></u>	- 08,00 - 08,45
Pili Alberto	<u><i>FRATERNALE</i></u>	- 08,00 - 08,45
Grussu Luca	<u><i>Luca Grussu</i></u>	- 08,00 - 08,45
Diaferia Valentina	<u><i>[Signature]</i></u>	- - -
Giganti Giuseppe	<u><i>Giuseppe Giganti</i></u>	- 08,00 - 08,45
Caggiari Antonio	<u><i>Antonio Caggiari</i></u>	- 08,00 - 08,45
Sestu Matteo	<u><i>[Signature]</i></u>	- - -
Mereu Sandro	<u><i>Sandro Mereu</i></u>	- 08,00 - 08,45
Garau Daniela	<u><i>[Signature]</i></u>	- - -
Atzori Monica	<u><i>[Signature]</i></u>	- - -

Discussione:

La commissione ha effettuato un sopralluogo a Monte Sirai. Appalto per la gestione del parco è iniziato con la precedente amministrazione e si è concluso con la nuova. Il consorzio ha ereditato una serie di problematiche. Al momento il consorzio paga un'autobotte per far arrivare l'acqua, in quanto la pompa che dovrebbe portare l'acqua fino al museo non funziona. Il problema risale a circa 10 anni ed è stato già segnalato.

Questa mancanza ricade anche sul punto ristoro che ad oggi non può essere avviato perché manca l'acqua corrente. Nel bando era prevista l'apertura del punto ristoro per mettere nelle condizioni il consorzio di fare impresa.

Per le attività in notturna si argina il problema avvalendosi di coloro che fanno street food. Al momento della gestione del parco di Monte Sirai si occupano 15 persone, l'apertura è garantita tutti i giorni escluso il lunedì e sono sempre presenti il custode e almeno una guida.

Manca la segnaletica.

Vicino all'anfiteatro sta cedendo il muro, quindi lo scivolo è inutilizzabile.

Lo stabile della biglietteria non viene più utilizzato perché gestirlo con i tagli al personale diventa difficile quindi è stata spostata all'interno del museo.

Il tofet è chiuso da un anno e mezzo, è in corso una ristrutturazione che si è bloccata per un contenzioso tra l'impresa e la sovrintendenza.

Mancano i bocchettoni antincendio.

Si suggerisce richiesta utenza acqua e ripristino dei quadri elettrici

Alle ore 8.45 esauriti gli interventi e conclusi lavori, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente della Commissione



Il Segretario Verbalizzante



Si approva il verbale della seduta precedente, tenutasi il _____, così come previsto dal vigente Regolamento del Consiglio comunale.

Emendamenti Commissari

I Componenti